

Contrôle sanitaire des  
EAUX DESTINÉES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Affaire suivie par :  
JEAN-CLAUDE CAMELOT-02 38 77 33 72

Destinataire(s)  
MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE MARCHEVILLE

[résultats à afficher en mairie](#)

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé, dans le cadre du contrôle sanitaire, sur l'unité de gestion de :

**MARCHEVILLE**

Prélèvement	00110481	Commune	MARCHEVILLE
Unité de gestion	0174 MARCHEVILLE	Prélevé le :	mercredi 27 janvier 2021 à 12h16
Installation	UDI 001254 MARCHEVILLE	par :	MICHEAU ANTOINE
Point de surveillance	P 0000002603 LE BOURG	Type visite :	D1
Localisation exacte	atelier municipal		

Mesures de terrain

	Résultats		Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Température de l'eau	7.8	°C				25.00
pH	7.5	unité pH			6.50	9.00
Chlore libre	0.45	mg(Cl <sub>2</sub> )/L				
Chlore total	0.48	mg(Cl <sub>2</sub> )/L				

Analyses laboratoire

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL) 6901

Type de l'analyse : 28D1

Code SISE de l'analyse : 00116447

Référence laboratoire : LSE2102-14713

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Aspect (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Coloration	<5	mg(Pt)/L				
Couleur (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Odeur (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Saveur (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Turbidité néphélobimétrique NFU	0.33	NFU				

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1	n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100mL)				
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)				
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL)				

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

pH	7.60	unité pH				
----	------	----------	--	--	--	--

MINERALISATION

Conductivité à 25°C	450	µS/cm				
---------------------	-----	-------	--	--	--	--

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

Ammonium (en NH <sub>4</sub> )	<0,05	mg/L				
Nitrates (en NO <sub>3</sub> )	35.0	mg/L				

Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00110481)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Chartres, le 3 février 2021

P/le Préfet,  
P/ le délégué départemental,  
la responsable du département  
santé environnement et  
déterminants de santé

signé :

Chrystel MEAR-BRENAUT